



秋田市ポートタワー 給水ポンプ修繕 図面NO. 2

機器仕様

高揚程型多段タービンポンプ 2台
 口径(mm)50×40 G: 軸封グランドパッキンタイプ
 トップランナーモータ 三相200V 出力7.5kw
 全閉外扇屋内形

参考型番: 川本ポンプ K505M×4ME7.5

自動給水装置 2組
 ステンレス製多段タービンポンプ
 口径(mm)50×40 ステンレスインペラSCS13製
 モータ 三相200V 出力1.5kw
 全閉外扇屋内形

制御盤: インバーター制御 自動交互 並列運転

参考型番: 川本ポンプ KFE40P1.5