

冷却水処理薬品仕様書

本仕様書は、秋田市総合環境センターの溶融施設で使用する冷却水処理薬品の購入について適用するものとする。

1 一般事項

(1) 品名

次に示す薬品のいずれかであること。

ア 栗田工業（株）製	トップコール T-828
イ アクアス（株）製	アクアスキレート DC-424LA

(2) 用途 機器冷却水設備の腐食と閉塞を防止

(3) 納入場所 秋田市河辺豊成字虚空蔵大台滝地内
秋田市総合環境センター 溶融施設

(4) 契約期間 令和7年4月1日から
令和8年3月31日まで

(5) 納入荷姿 10kg缶

(6) 一回当たり平均発注量 300kg 程度

(7) 平均発注頻度 7回／年 程度

(8) 予定使用量 2,100kg

(9) 最小発注単位 10kg

(10) 同等品を不可とする。（当該品は、溶融施設の機器冷却水設備に対し、防食性能および閉塞防止効果が最も優れているため。）

2 特記事項

(1) 受注者は、労働安全衛生法および関係法令を遵守すること。

(2) 受注者は、初回納入前までに、SDS（安全データシート）を提出すること。

(3) 受注者は、納入ごとに薬剤の成分分析表を提出すること。

(4) 納入時、受注者の原因で設備等を破損した場合は、受注者の責任で修理および復旧すること。

(5) 発注予定数量が不確定であるため、最小発注数量当たりの単価契約とする。

(6) 最小発注数量当たりの単価に消費税および地方消費税の額を加算した金額を契約単価とする。

(7) 代金の支払いについては、契約業者からの適法な請求書を受理した日から30日以内に、秋田市が契約業者へ代金を支払うこととする。